

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу УНДиПР Главное управление МЧС России по Приморскому краю, 692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Матросова, 1, тел: 8 (42373) 2-98-91, e-mail: ond_dalnegorsk@mchs25.ru

(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 01 » сентября 20 21 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Дальнегорск

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением 25-29-2021/0004рс КНМ № 25210061000200543530 от 24.08.2021 20:32

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: 006 - федеральный государственный пожарный надзор

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором Дальнегорского городского округа по пожарному надзору Жуковым Константином Андреевичем

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий, помещений (сооружений) и территории, эксплуатируемых МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "ОЛЕНЁНОК" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 6а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "ОЛЕНЁНОК" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА, ИНН 2505012259, ОГРН 1092505000400, 692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 6а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 31 » августа 20 21 г., 09 час. 00 мин.

по « 01 » сентября 20 21 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:

с « _____ » _____ 20 _____ Г., _____ час. _____ мин.
по « _____ » _____ 20 _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

_____ 0 _____ дни _____ 4 _____ час _____ 00 _____ минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 31 » августа 20 21 г., 09 час. 00 мин.
по « 01 » сентября 20 21 г., 14 час. 00 мин.

по месту 692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 6а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра №25-29-2021/0004рс от 01.09.2021г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) –

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1) На объекте защиты в помещении ВРУ огнетушитель находится вне специальной подставки из негорючих материалов, исключающей его падение или опрокидывание, в нарушение п. 409 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

2) На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа (эвакуационный выход первая ранняя группа 1 этаж) в нарушение п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

3) На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа (эвакуационный выход напротив медицинского кабинета 1 этаж) в нарушение п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

4) На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа (эвакуационный выход лестничной клетки 1 этаж) в нарушение п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

5) На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение испытаний ограждений кровли, в нарушение п.п. б) п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

6) На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проверку огнезащитного состояния строительных конструкций, в нарушение п.13 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

7) На объекте защиты руководитель организации не обеспечил испытание наружной пожарной лестницы (лестница ведущая на чердак) в нарушение п.п. б) п.17 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра №25-29-2021/0004рс от 01.09.2021г.,
предписание № 25-29-2021/0004рс/1/1 от 01.09.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор Дальнегогорского городского округа по пожарному надзору К.А. Жуков

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проведившего выездную проверку



Государственный инспектор Дальнегогорского городского округа по пожарному надзору К.А. Жуков,
89244230270, ond_dalnegorsk@mchs25.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Сверткова Татьяна Владимировна, заведующий отделом

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)*: _____

При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*: _____

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу
692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Матросова, 1, тел: 8 (42373) 2-98-91, e-mail:
ond_dalnegorsk@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № № 25-29-2021/0004рс/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "ОЛЕНЁНОК" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА**

Заведующий Свирякина Наталья Владимировна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение решения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки от
23.07.2021 года № 26 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 28.07.2021 года по 30.07.2021 года

проведена плановая выездная проверка:

Государственным инспектором Дальнегорского городского округа по пожарному надзору
Жуковым Константином Андреевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "ОЛЕНЁНОК" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в помещении ВРУ огнетушитель находится вне специальной подставки из негорючих материалов, исключающей его падение или опрокидывание, в нарушение.	п. 409 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.	01.03.2022 г.	
2.	На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа (эвакуационный выход первая ранняя группа 1 этаж).	п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.	01.03.2022 г.	

3.	На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа (эвакуационный выход напротив медицинского кабинета 1 этаж).	п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.	01.03.2022 г.	
4.	На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа (эвакуационный выход лестничной клетки 1 этаж).	п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.	01.03.2022 г.	
5.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение испытаний ограждений кровли.	п.п. б) п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.	01.03.2022 г.	
6.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проверку огнезащитного состояния строительных конструкций.	п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.	01.03.2022 г.	
7.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил испытание наружной пожарной лестницы (лестница ведущая на чердак).	п.п. б) п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.	01.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Дальнегорского
городского округа по пожарному надзору
Жуков Константин Андреевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 01 " 09 2021г.



редписание для исполнения получил:

М.В.

(подпись)

" 01 " сентября 20 21 г.

заведующий Свирский М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ПРОТОКОЛ № 138
об административном правонарушении

«01» сентября 2021г.
(дата составления протокола)

г. Дальнегорск
(место составления протокола)

Я, Государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору
(должность государственного инспектора ГПН, фамилия, имя, отчество)

Жуков Константин Андреевич

руководствуясь ст.ст. 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" составил настоящий протокол о том, что **юридическое лицо**:

1. Наименование юридического лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД "ОЛЕНЁНОК" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА

2. Юридический адрес, тел: 692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, ба

3. ОГРН, ИНН юридического лица: 1092505000400, 2505012259

4. При составлении протокола присутствовал законный представитель:

Свирякина Наталья Владимировна, 26.05.1976 г.р., проживающая по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 67, кв. 6.

5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица:

Распоряжение администрации Дальнегорского городского округа Приморского края от 21.09.2020 г. № 332-рл о назначении на должность заведующего МДОБУ «ЦРР-ДС «Олененок» Свирякиной Н.В.

6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица:

Паспорт серия 0520 № 819714 выдан 07.06.2021г. УМВД России по Приморскому краю

7. Привлекалось ли в течение года к административной ответственности:

МДОБУ «ЦРР-ДС «Олененок» не привлекалось

(привлекалось/не привлекалось, когда, каким органом наложено взыскание (наказание), статья нормативного акта, вид и размер взыскания (наказания))

01.09.2021 в 14 часов 00 минут на территории, в здании (-ях), помещении (-ях), расположенном (-ых)

по адресу: 692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, ба

(место совершения)

нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

1) На объекте защиты в помещении ВРУ огнетушитель находится вне специальной подставки из негорючих материалов, исключаяющей его падение или опрокидывание, в нарушение п. 409 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

2) На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа (эвакуационный выход первая ранняя группа 1 этаж) в нарушение п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

3) На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа (эвакуационный выход напротив медицинского кабинета 1 этаж) в нарушение п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

4) На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа (эвакуационный выход лестничной клетки 1 этаж) в нарушение п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

5) На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение испытаний ограждений кровли, в нарушение п.п. б) п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

6) На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проверку огнезащитного состояния строительных конструкций, в нарушение п.13 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

7) На объекте защиты руководитель организации не обеспечил испытание наружной пожарной лестницы (лестница ведущая на чердак) в нарушение п.п. б) п.17 Постановления Правительства Российской Федерации N 1479 от 16.09.2020 о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Факт нарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены и понятны их права и обязанности в соответствии со статьями 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ. Потерпевшим разъяснены и понятны их права и обязанности в соответствии со статьей 25.2

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ:

_____	_____
(фамилия, имя, отчество,	(подпись свидетеля)
адрес места жительства свидетеля)	
_____	_____
(фамилия, имя, отчество,	(подпись свидетеля)
адрес места жительства свидетеля)	
_____	_____
(фамилия, имя, отчество,	(подпись потерпевшего)
адрес места жительства потерпевшего)	

Законному представителю юридического лица разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 17.7, 17.9, 25.1, 25.3, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ст. ст. 45 и 51 Конституции РФ:

“ 01 ” 09 20 21 г. _____ Свирякина Н.В.
(подпись, фамилия, и., о. законного представителя)

Административное дело будет рассмотрено:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу 692443, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Матросова, 1.

(время и место рассмотрения административного дела или наименование суда (судьи), которому будут переданы материалы для рассмотрения)

С содержанием протокола ознакомлены, о времени и месте рассмотрения дела извещены:
“ 01 ” 09 20 21 г. _____ Свирякина Н.В.
(подпись, фамилия, и., о. лица, на которое составлен протокол)
“ ” 20 21 г. _____
(подпись, фамилия, и., о. потерпевшего)

Объяснения и замечания лица, на которое составлен протокол, по содержанию протокола:

“ 01 ” 09 20 21 г. _____ Свирякина Н.В.
(подпись, фамилия, и., о. лица, на которое составлен протокол)
Протокол составил:
“ 01 ” 09 20 21 г. _____ Жуков К.А.
(подпись, фамилия, и. о. должностного лица, составившего протокол)
Копию протокола получил:
“ 01 ” 09 20 21 г. _____ Свирякина Н.В.
(подпись, фамилия, и., о. лица, на которое составлен протокол)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575898

Владелец Свирякина Наталья Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022